



VIMCERT 266

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ ATLĐ MIỀN NAM

Địa chỉ: Số B238, Tổ 18, Khu phố 5, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

MST: 0314630901

Điện thoại: (0932217059)

Email: moitruongmiennam.dongnai@gmail.com

Số: 25.03E00230

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
2. Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Năm Căn
3. Địa chỉ : Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
4. Thời gian nhận mẫu : 31/03/2025
5. Loại mẫu : Nước thải Số lượng : 01 mẫu
6. Vị trí lấy mẫu : Tại vị trí xả thải
7. Phương pháp phân tích

TT	Thông số	Phương pháp phân tích	Phương pháp lấy và bảo quản mẫu	Giới hạn phát hiện
1	pH ^(a)	TCVN 6492:2011	-	2 ÷ 12
2	Clo dư ^(a)	SMEWW 4500-Cl.G:2023		0 ÷ 500 mg/l
3	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ^(a)	TCVN 6001-2:2021		2,0 mg/L
4	Nhu cầu oxy hóa học (COD) ^(a)	SMEWW 5220C:2023		10 mg/L
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a)	SMEWW 2540D:2023	TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999:1995; TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-14:2018	5,0 mg/L
6	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N) ^(a)	TCVN 6179-1:1996		0,12 mg/L
7	Tổng Nito ^(a)	TCVN 6638:2000		2,0 mg/L
8	Tổng Photpho ^(a)	SMEWW 4500-P.B&E:2023		0,05 mg/L
9	Dầu mỡ động thực ^(b)	SMEWW 5520B&F:2023		1,0 mg/L
10	Coliform ^(b)	SMEWW 9221B&F:2023	TCVN 8880:2011	1,8 MPN/100mL





VIMCERT 266

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ ATLĐ MIỀN NAM

Địa chỉ: Số B238, Tờ 18, Khu phố 5, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

MST: 0314630901

Điện thoại: (0932217059) Email: moitruongmiennam.dongnai@gmail.com

8. Kết quả phân tích

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 11-MT:2015/BTNMT
1	pH ^(a)	-	6,84	5,5 - 9
2	Clo dư ^(a)	mg/l	0,3	2
3	Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD ₅) ^(a)	mg/l	27,7	50
4	Nhu cầu ôxy hóa học (COD) ^(a)	mg/l	41,6	150
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a)	mg/l	25,9	100
6	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N) ^(a)	mg/l	0,68	20
7	Tổng Nito ^(a)	mg/l	6,72	60
8	Tổng Photpho ^(a)	mg/l	KPH	20
9	Dầu mỡ động thực ^(b)	mg/l	KPH	20
10	Coliform ^(b)	MPN/100mL	3,9x10 ³	5.000

Ghi chú: Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc

(a): Chỉ tiêu được chứng nhận VIMCERTS 266

(b): Chỉ tiêu thừa phụ được chứng nhận VIMCERTS 292

KPH: Không phát hiện;

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
3. Mọi thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp, Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và An toàn Lao Động không chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu.

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH


Nguyễn Thị Hát

